



15210061000200685370 от 07.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*

**МЧС РОССИИ****УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району****(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:****ond.mozdok@yandex.ru****Предписание об устранении нарушений****обязательных требований пожарной безопасности № 68/3**(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению -  
основная общеобразовательная школа ст.Ново-Осетинской Моздокского района  
Республики Северная Осетия – Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского  
района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по  
Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника  
внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича в период с 17 сентября  
2021г. по 30 сентября 2021г. старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому  
району УНД и ПР РГУ МЧС России РСО-Алаания майором внутренней службы  
Шконда Натальей Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения-основная общеобразовательная школа ст.Ново-  
Осетинской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о.  
директора Касаева Оксана Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---------------|--|--|---|----------------------|
|               |  |  |   |                      |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
| 1. | Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.  | п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»           | 08.08.2022 |  |
| 2. | В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.  | п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»          | 08.08.2022 |  |
| 3. | Вывесить расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. | п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»          | 08.08.2022 |  |
| 4. | Организовать проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.  | п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»          | 08.08.2022 |  |
| 5. | Запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.   | п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"                   | 08.08.2022 |  |
| 6. | Руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов  | п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | 08.08.2022 |  |

|     |   |  |            |  |
|-----|---|--|------------|--|
|     | дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.  |  |            |  |
| 7.  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.   | п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 08.08.2022 |  |
| 8.  | При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности соблюдать регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.                               | п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 08.08.2022 |  |
| 9.  | Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 08.08.2022 |  |
| 10. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя   | п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"          | 08.08.2022 |  |

|     |  |  |            |  |
|-----|--|--|------------|--|
|     | (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке                                     |  |            |  |
| 11. | Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.   | п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"  | 08.08.2022 |  |
| 12. | Руководителю организации обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. | п. 56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"  | 08.08.2022 |  |
| 13. | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.   | п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  | 08.08.2022 |  |
| 14. | Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя.  | п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  | 08.08.2022 |  |
| 15. | Производить своевременный покос травы.   | п.67 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"   | 08.08.2022 |  |
| 16. | Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.   | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" | 08.08.2022 |  |

|     |   |  |            |  |
|-----|---|--|------------|--|
| 17. | Ширину эвакуационных выходов предусмотреть шириной не менее 1,2 м.  | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"                       | 08.08.2022 |  |
| 18. | Ширину коридоров с учётом двустороннего, а также одностороннего открывания дверей предусмотреть не менее нормативной.                                     | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"                        | 08.08.2022 |  |
| 19. | Не допускать эксплуатацию котельной, пристроенной к зданию учреждения.  | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.8* СНиП II-35-76* "Котельные установки"  | 08.08.2022 |  |
| 20. | Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением.  | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.17.5* СНиП II-35-76* «Котельные установки»  | 08.08.2022 |  |
| 21. | В котельных, работающих на газообразном топливе, предусмотреть автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 14.6* СНиП II-35-76* «Котельные установки» | 08.08.2022 |  |
| 22. | Объект в полном объеме обеспечить запасом воды для нужд пожаротушения.  | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от   | 08.08.2022 |  |

|     |  |  |            |  |
|-----|--|--|------------|--|
|     |  | 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»   |            |  |
| 23. | Подземные емкостные сооружения оградить от заезда транспорта или механизмов. | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 14.27 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | 08.08.2022 |  |
| 24. | Разработать декларацию пожарной безопасности.                                | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | 08.08.2022 |  |
| 25. | Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут.      | ч.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | 08.08.2022 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
майор внутренней службы Шконда Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

О. Касф  
(подпись)

Исполняющая обязанности директора  
МБОУ ООШ ст.Н.Осетинской  
Касаева Оксана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.