



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО-Алания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

**ПРОТОКОЛ № 136**  
**об административном правонарушении**

« 04 » октября 2021 г.

город Моздок  
(место составления)

**Я, государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному**  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

надзору майор внутренней службы Шконда Наталья Юрьевна  
в соответствии со ст. 28.1; 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **юридическое лицо:**

**1. Полное название юридического лица** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа станицы Ново-Осетинской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания

**2. Юридический адрес, тел. (факс)** 363722, РСО-Алания, Моздокский район, станица Ново-Осетинская, ул. Гуржибекова, д. 24

**3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** 1021500921881

**4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** 1510012238

**5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо** Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия – Алания

**6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица** Касаева Оксана Александровна

**7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя** распоряжение главы АМС Моздокского района РСО-Алания № 90-К от 21.09.2021г.

**8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя** паспорт 90 18 289203 выдан МВД по республике Северная Осетия-Алания 18.12.2018г.

**9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда по данной санкции не привлекалось**

(указывается время, дата и место совершения административного правонарушения, наименование организации и ее юридический адрес)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки, принятого главным государственным инспектором Моздокского района РСО - Алания по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Моздокскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания подполковником внутренней службы Панасенко Виталием Владимировичем № 68 от 07.09.2021г. мною, государственным инспектором Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору майором внутренней службы Шконда Натальей Юрьевной в период с 17 сентября 2021г. по 30 сентября 2021 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты на соблюдения требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основная общеобразовательная школа ст.Ново-Осетинской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО - Алания, Моздокский район, ст-ца Ново-Осетинская, ул. Гуржибекова, д. 24.

По результатам проверки в 12 часов 00 минут 30.09.2021г. установлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; строительных норм и правил: СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП П-35-76\* «Котельные установки», СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», **а именно:**

1. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.(инструкция не представлена) (п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
2. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. (п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
3. Руководитель организации не обозначил категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")
4. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной

безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия и документация не представлены) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

5. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")
6. Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
7. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п.48 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об Утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации")
8. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должен соблюдаться регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (регламент не представлен) (п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
9. Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем. (п. 54 Постановления

- Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
10. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  11. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (журнал не представлен) (п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  12. Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. (п. 56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  13. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  14. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  15. Не производится своевременный покос травы. (п. 67 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
  16. Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности. (ст. 3; ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4; ст. 6; ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.25\* СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
  17. Допускается эксплуатация эвакуационных выходов шириной менее 1,2 м. (ст. 3; ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4; ст. 6; ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений")

18. Ширина коридоров с учётом двустороннего, а также одностороннего открывания дверей менее нормативной. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.27 СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
19. Допускается эксплуатация котельной, пристроенной к зданию учреждения. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.8\* СНиП II-35-76\* "Котельные установки")
20. Помещение котельного зала не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.17.5\* СНиП II -35-76\* «Котельные установки»)
21. В котельных, работающих на газообразном топливе, не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 14.6\* СНиП II-35-76\* «Котельные установки»)
22. Объект не в полном объеме обеспечен запасом воды для нужд пожаротушения. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)
23. Подземные емкостные сооружения не имеют ограждения от заезда транспорта или механизмов. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 14.27 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)
24. Не разработана декларация пожарной безопасности.(декларация не представлена) (ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
25. Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут. (ч.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

**За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(объяснения лица совершившего правонарушения или представителя по доверенности)

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол или отказ от дачи объяснений проставляется подпись лица составившего протокол)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

(подпись лица)

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке, а именно уведомлением от 30.09.21г. исх. № 4-6-7/1012

(подпись лица, в случае если лицо не явилось)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Свидетелям: 1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, составившее протокол

Н.Ю.Шконда

Подпись лица, в отношении административном правонарушении:

касаева О.А. которого возбуждено дело об  
О. Кася (подпись) Касаева О.А. (фамилия, инициалы)



Копию настоящего протокола получила: «06» 10 2021 г.

ИО директора МБОУ ООШ  
ст. Н. Осетинской

должность

*О. Касаева*

подпись

О.А.Касаева

инициалы и фамилия

**Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):**

главному государственному инспектору Моздокского района по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Панасенко Виталию Владимировичу,  
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа)

**«ОЗНАКОМЛЕНА»**

«06» 10 2021 г.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

*О. Касаева*

О.А.Касаева

фамилия, инициалы

**Пометка об отказе ознакомления с протоколом:**

(подпись должностного лица составившего протокол)